

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Архангельская область  
Северодвинское муниципальное  
унитарное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства  
«ГОРВИК»

Беломорский пр., д. 1, корп. 5,  
г. Северодвинск,  
Архангельская обл., 164520  
тел (8184) 56-82-09 (факс); 56-64-49  
E-mail: [gorvik.office@yandex.ru](mailto:gorvik.office@yandex.ru)  
ИНН 2902007022; КПП 290201001  
ОГРН 1022900842250; ОКПО 10372040

Начальнику Управления  
градостроительства и земельных  
отношений Администрации  
Северодвинска  
А.М. Кириллову

58-02-04

e-mail: [builder@adm.severodvinsk.ru](mailto:builder@adm.severodvinsk.ru)

24 .05.2020 № 01/03- 404  
На № 04-01-08/3475 от 25.05.2020

✓ СО  
О/И  
ОТИГС  
ОЗО  
ГД  
Подпись: 290520

Технические условия  
на подключение к сетям ливневой канализации,  
находящимся в хозяйственном ведении и на обслуживании СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

Объект: «Открытая площадка для временного хранения автотранспорта» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:112205:2456 площадью 3832 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, пр. Бутомы, д. 1А, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от ориентира (градостроительный квартал 205).

Условия:

1. Водоотведение возможно предусмотреть в существующую магистральную сеть ливневой канализации Ø600 мм по пр. Бутомы или Ø600 мм по ул. Октябрьская.

Точку подключения принять при проектировании.

2. Строительство ливневой канализации предусмотреть с устройством смотровых и дождеприемных колодцев, отстойную часть проектируемых колодцев принять не менее 50-60 см.

3. Предусмотреть устройство свайного основания под проектируемые колодцы и трубопроводы.

4. Точку подключения согласовать дополнительно после проработки проектных решений (сводный план сетей).

5. Предусмотреть ремонт и очистку колодцев в точках подключения.

6. Разработать и согласовать с СМУП ЖКХ «ГОРВИК» рабочий проект (раздел НК) и ППР на присоединение к существующей сети ливневой канализации.

Срок действия ТУ – 3 года.

Плата за подключение не взимается.

Приложение: схема – на 1 л., в 1 экз.

Директор

А.В. Парфенов



