

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Архангельская область  
Северодвинское муниципальное  
унитарное предприятие жилищно-  
коммунального хозяйства  
«ГОРВИК»

Беломорский пр., д. 1, корп. 5,  
г. Северодвинск,  
Архангельская обл., 164520  
тел (8184) 56-82-09 (факс); 56-64-49  
E-mail: [GORVIK.OFFICE@YANDEX.RU](mailto:GORVIK.OFFICE@YANDEX.RU)  
ИНН2902007022; КПП 290201001  
ОГРН 1022900842250; ОКПО 10372040

Начальнику Управления  
градостроительства и земельных  
отношений Администрации  
МО «Северодвинск»

А.М. Кириллову

тел. 58-71-05

№ 01/03 - 410 от 17.08.2018г.  
На № 04-01-08/5490 от 10.08.2018г.

Технические условия  
на подключение к сетям ливневой канализации

Объект: «Проектирование и строительство 5-ти этажного многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 29:28:112204:7 площадью 5413 кв.м., по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Гоголя, дом 4».

Условия:

1. Водоотведение возможно предусмотреть в существующую сеть ливневой канализации:

- по ул. Мира – Ø700 (а/ц);
- по ул. Логинова – Ø700, Ø800 (а/ц);
- по ул. Гоголя – Ø400 (бет.);

Точку подключения принять при проектировании.

2. Строительство ливневой канализации предусмотреть с устройством смотровых и дождеприемных колодцев, отстойную часть проектируемых колодцев принять не менее 50-60 см.

3. Предусмотреть устройство свайного основания под проектируемые колодцы и трубопроводы.

4. Глубину заложения трубопроводов предусмотреть ниже точки промерзания грунтов.

5. При необходимости предусмотреть ремонт и очистку колодцев в точках подключения.

6. Точку подключения согласовать дополнительно после проработки проектных решений.

Срок действия ТУ – 3 года.

Плата за подключение не взимается.

Директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

А.В. Парфенов

