



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА
ЗВЕЗДОЧКА



1971



2004



2018

АО «ЦС «Звездочка», пр. Машиностроителей, д.12, г. Северодвинск, Архангельская обл. 164509,
тел. (8184) 596-309, факс (8184) 57-28-50, e-mail: info@star.ru, www.star.ru
ОГРН 1082902002677, ИНН 2902060361, КПП 997450001

09.06.2020 № 580-23/333

О направлении технических условий

Начальнику Управления
градостроительства и земельных
отношений
А.М. Кириллову

ул. Плюснина, д.7
г. Северодвинск, Архангельская обл.,
164501

На Ваш запрос №04-01-08/3924 от 03.06.2020 направляю технические условия на присоединение к сетям водопровода и хозяйственно-бытовой канализации планируемого к проектированию и строительству открытой площадки для временного хранения автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером: 29:28:112205:2456 площадью 3832 кв.м, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр.Бутомы, дом 1А, примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-восток с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году с нагрузками:


- водопотребление – 2 м³/сут.,
- водоотведение – 2 м³/сут.

1 Водоснабжение.

- 1.1 Существующее эксплуатационное давление в магистральной сети водопровода кв.205 - 2,8 кгс/см².
- 1.2 Открытая площадка для временного хранения автотранспорта не подлежит подключению к централизованной сети водопровода.
- 1.3 Для наружного пожаротушения использовать существующие пожарные гидранты на магистральной сети водопровода KB1/ПГ в районе дома №1А по Бутомы, ВК-343 в районе дома №13 по ул.Октябрьской.
- 1.4 Заключить с ц.19 АО «ПО «Севмаш» договор на подключение в части оплаты подключаемой нагрузки по водоснабжению в соответствии с федеральным законом от 07.12.11г. №416-ФЗ и постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области №76-в/6 от 17.12.15г. Оплата будет осуществляться по тарифам, действующим на момент подключения.

2 Водоотведение.


- 2.1 Предусмотреть отвод поверхностной воды с площадки для временного хранения автотранспорта в систему ливневой канализации по техническим условиям организации, обслуживающей эту систему.
- 2.2 Предусмотреть мероприятия, предотвращающие попадание в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещенных к сбросу загрязнений в соответствии с требованиями п.4.8 СП 32.13330.2012 и требованиями «Правил холодного



водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №644 от 29.07.2013г. (ред. от 29.06.2017).

Срок действия технических условий – 3 года.

Главный энергетик



Г.И. Бренич

Дьячкова Е.Ю., 596-308 (водоснабжение),
Климентьева Г.А., 596-777 (водоотведение)