



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)
Архангельская ТЭЦ
Талажское шоссе, 19, г. Архангельск, 163045
Тел.: (8182) 46-33-59
E-mail: atec@tgc-2.ru, arh@tgc-2.ru
ИНН/КПП 7606053324/290132003

Начальнику УГиЗО
Администрации Северодвинска
Туфанову М. А.
ул. Плюснина, д. 7,
г. Северодвинск, 164501

23.04.2021 № 2101/169

На № 04-01-08/4058 от 20.04.2021

Об отказе в выдаче технических условий по объекту
пр-д Заозерный, 11А (з/у 29:28:107158:123)

Уважаемый Максим Алексеевич!

ПАО «ТГК-2» отказывает в выдаче технических условий подключения по объекту «Производственной деятельности» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107158:123 площадью 2276 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, пр-д Заозерный, д. 11А, примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира» с тепловой нагрузкой 0,2 Гкал/час из-за отсутствия технической возможности подключения в связи с наличием дефицита пропускной способности существующих тепловых сетей и низкого перепада давления в точках подключения.

Согласно п. 17 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018г. № 787 техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения схемой теплоснабжения г. Северодвинска на период с 2014 до 2028 года и инвестиционной программой ПАО «ТГК-2» не предусмотрены.

Подключение объекта будет осуществимо после внесения в схему теплоснабжения МО «Северодвинск» и в инвестиционную программу ПАО «ТГК-2» мероприятий по обеспечению технической возможности подключения, по результатам чего будет возможно заключение договора на подключение и выдача условий подключения.

Исполнительный директор
г. Архангельск ПАО «ТГК-2»



В. В. Парфенов